



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru

Предписание № 12/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа № 34 города Новошахтинска (МБОУ СОШ № 34)

«06» февраля 2020 г. проведено мероприятие по надзору заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску майором внутренней службы Волобуевым Михаилом Сергеевичем в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 34 города Новошахтинска (МБОУ СОШ № 34)

по адресу г. Новошахтинск ул. Восточная, 8-г совместно с директором Кораблевой Т.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи са ния	Вид нарушения обязательных тре бований пожарной безопасности с ука занием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного право вого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра нения нару шения обяза тельных тре бования по жарной безо пасности	Отметка (подпись) о выполне нии (ука зывается только вы полнение)
1	2	3	4	5
1	Не исправны на ружная пожарная лестница и ограж дение на кровле здания.	ФЗ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (по крытиях) зданий и сооружений в ис правном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплу атационных испытаний пожарных лест ниц и ограждений на крышах с состав лением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документа цией или паспортом на такое изделие.	20.11.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, долж-

ностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску Волобуев М.С.
Подпись _____ должность, фамилия, и. , о.

«06» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

 Директор МБОУ СОШ № 34 Кораблева Т.С.
Подпись _____ должность, фамилия и. , о.

«06» февраля 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Кораблева Татьяна Сергеевна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022